

二零一五年十月八日  
資料文件

## 立法會內務委員會

### 食水含鉛事件

#### 目的

繼 9 月 1 日向委員就主要在公共屋邨發現用戶水龍頭食水含鉛量不符合世界衛生組織《飲用水水質準則》（超標）<sup>1</sup>的情況作綜合、全面的階段性匯報後，本文件旨在向委員交代食水含鉛事件的最新發展和跟進工作。

#### 最新發展

2. 政府一直高度關注食水含鉛事件。政務司司長於 7 月 11 日召開首次跨部門高層會議以統籌跟進工作，至今已舉行了 17 次會議，盡速推出了多項措施，並一直本著三大原則處理今次事件，即「公開透明」、「以人為本」和「全面徹查」。公共屋邨食水含鉛的情況已穩定下來，而我們已因應情況制訂全面策略，並就不同組別（即住宅樓宇（公共屋邨）、學校、福利設施、醫院及其他設施）作出相應措施。最新發展和跟進工作如下。

#### 住宅樓宇：公共屋邨

##### **2005 年或以後落成的公共屋邨的抽樣驗水工作**

3. 今次食水含鉛事件最早於香港房屋委員會（房委會）轄下的公共屋邨發現。最早被發現食水含鉛量超標的是啟晴邨，在 2013 年落成並入伙，而兩個用於水喉駁位的焊料樣本亦發現含鉛。其後房委會逐步擴大為公共

---

<sup>1</sup> 世界衛生組織《飲用水水質準則》(2011)就含鉛量訂定的暫定準則值，是每公升食水不高於 10 微克。

屋邨有系統抽樣驗水，涵蓋約同期落成的屋邨。

4. 2005 年是公共房屋建築上的一個分水嶺。在 2005 年之前建成的公共屋邨的食水管主要用工具接駁，基本上不用燒焊。考慮到焊料含鉛是食水含鉛量超標的一個成因，房委會主席因此在 7 月 24 日宣布先為 2005 年或以後落成的公共屋邨項目進行有系統抽樣驗水，目標在兩個月內完成，然後根據經驗和數據，考慮如何為 2005 年之前落成的公共屋邨驗水。

5. 房委會於 9 月 24 日公布，房屋署聯同水務署已完成最後一批於 2005 年或以後落成的公共屋邨的抽樣驗水工作，過去兩個多月共為 46 個公共屋邨抽樣驗水，涉及 83 個項目。其中，11 個公屋項目發現食水含鉛量超標（見附件一），其餘均符合世界衛生組織《飲用水水質準則》（世衛標準）（見附件二）。截至 9 月 24 日，我們一共抽驗了 4 740 個公屋食水樣本，當中只有 91 個樣本的含鉛量超標，佔總數的 2%。而在這 91 個超標的樣本中，63 個（69%）的含鉛量在每公升 10 至 20 微克之間，10 個（11%）在每公升 21 至 30 微克之間，而 18 個（20%）則超出每公升 30 微克。

### ***協助受影響居民的措施***

6. 就協助 11 個受影響屋邨的居民，房屋署和水務署在發現食水含鉛量超標後已即時提供樽裝水和臨時供水（包括放置水箱或水車及敷設臨時街喉）。房屋署亦向食水樣本超標的住戶提供有關鉛與健康和跟進服務的資料。屋邨物業服務辦事處派發衛生署有關健康資訊的單張及信函至每戶信箱，邀請較容易受影響的住戶接受血鉛檢測，並為有需要的住戶提供送水到單位的服務。房屋署、水務署和衛生署代表即晚於邨內出席居民大會，向居民報告最新情況和了解他們的關注。

7. 應房委會的要求，受影響屋邨的四個總承建商已作出紓緩措施，包括從各屋邨天台接駁喉管至每一個樓

層，以及為居民免費安裝獲得美國國家衛生基金會認證（NSF 53）可減低鉛含量的濾水器，並會在兩年內免費為住戶更換濾芯。有關措施的最新進展見附件三。

8. 另外，房委會已要求四個總承建商作出補救措施，並提交更換含有不符合規格焊料的喉管的方案及時間表。其中一個方案是先更換公用地方的喉管。至於個別單位內的喉管，由於更換工程將會為租戶帶來一定程度的不便，我們須小心處理。

9. 就 2005 年之前落成的公共屋邨的抽樣驗水工作，我們正根據經驗和數據以訂立一套客觀的方法，並將盡快公布詳情。

### ***對承建商的管制措施***

10. 房委會投標小組委員會於 9 月 30 日決定對涉及興建食水含鉛量超標的 11 個屋邨的四個承建商（以及兩間有關公司）<sup>2</sup>施加管制措施。房委會將不會考慮這六家承建商由 2015 年 3 月 1 日至 9 月 30 期間（即七個月）提交的新建工程的標書。投標小組委員會同時決定從 2015 年 10 月 1 日開始，將中國建築工程（香港）有限公司、瑞安承建有限公司，及有利建築有限公司從房委會優質承建商名錄組別上除名。至於是否延長不考慮涉事承建商提交標書的期限，投標小組委員會將再作考慮。

### ***血鉛水平化驗***

11. 衛生署設立電話熱線，為市民解答有關鉛對健康的影響並提供健康建議，亦為食水樣本超標的住戶，以及居住在受影響公共屋邨的三類較容易受影響的人士，即六歲以下兒童（於 8 月 3 日調整為實齡八歲以下的兒童）、孕婦及哺乳婦女安排預約血鉛檢測。

---

<sup>2</sup> 即中國建築工程（香港）有限公司（以及相關的中國海外房屋工程有限公司）、保華建築營造有限公司（以及相關的保華建築有限公司）、瑞安承建有限公司，以及有利建築有限公司。

12. 截至 10 月 2 日，衛生署熱線已接獲 7 711 個電話查詢；衛生署亦已安排 5 062 宗驗血預約。而截至 10 月 2 日，醫院管理局（醫管局）已完成了共 4 873 位市民的血鉛水平化驗，當中 4 712 位市民的血鉛水平正常，約佔 97%；161 位市民（包括 126 位兒童、28 位哺乳婦女、四位孕婦及三位成人<sup>3</sup>）的血鉛水平略高於正常，介乎每 100 毫升含鉛量 5 至 16.7 微克，表示有潛在健康風險。

13. 醫管局及衛生署參考了本地醫學界及外國衛生組織相關文獻和經驗，釐訂了人體血鉛水平的參考數值和醫護部門應對的措施。衛生署為所有血鉛水平略高於正常的市民作鉛暴露評估，及為當中 12 歲以下兒童作初步發展評估。截至 10 月 2 日，就 127 名血鉛略高於正常水平的兒童<sup>4</sup>，當中有 118 名已接受了初步發展評估，其中有 79 名在現階段未有察覺出有發展方面的問題，因此已轉介到母嬰健康院或學生健康服務繼續跟進；30 名需要覆檢（視乎小朋友的個別情況訂定跟進方案，情況是各有不同的）；9 名出現發展遲緩徵象（視乎小朋友的個別情況訂定跟進方案，情況是各有不同的）。醫管局則安排血鉛水平略高於正常的 12 歲或以上兒童、成人、孕婦及哺乳婦女，進行健康評估及跟進，並會持續監測這些市民的血鉛水平。

## 學校

14. 政府於 9 月 1 日宣布優先為全港約 980 間幼稚園驗水，並逐步為由政府出資興建並於 2005 年或以後落成約 80 所公營及直資學校進行驗水的工作（當中小學和提供住宿服務的特殊學校會獲優先處理），期望於三個月內完

---

<sup>3</sup> 即屬於食水樣本超標的住戶。

<sup>4</sup> 127 名血鉛略高於正常水平的兒童包括上文第 12 段提及的 126 名兒童，和一名由私家醫生轉介經外國化驗所驗出血鉛高於正常水平的兒童，該名兒童居住在受影響公共屋邨，在接受驗血時其年齡在六歲以下。

成。

15. 教育局聯同水務署於 9 月 10 日開始分批為約 840 間參與的幼稚園進行驗水，直至 10 月 2 日已完成 206 間幼稚園的驗水工作。在抽取的 416 個食水樣本中，除了其中兩間幼稚園各有一個取自固定熱水罈的樣本超標外，其餘 414 個食水樣本均符合世衛標準<sup>5</sup>。當中一間幼稚園確定有關熱水罈只供職員食用，但不涉及孕婦和哺乳婦女。至於另一間幼稚園，教育局聯絡衛生署後已於 9 月 26 日安排了 87 個參與的學生到醫院進行血鉛檢測，血鉛水平化驗結果顯示全部學生的血鉛水平正常。

16. 針對上文兩個食水樣本含鉛量超標的固定熱水罈，水務署在固定熱水罈入水位置再抽取了食水樣本進行化驗，結果均符合世衛標準，顯示食水樣本含鉛量超標原因來自熱水罈。水務署聯同機電工程署和政府化驗所使用 X 射線螢光光譜儀為固定熱水罈進行快速鉛測試，初步檢測顯示固定熱水罈內某些部件的燒焊接駁位含鉛。相關部門正進行更深入的調查，以檢測有沒有其他部件含鉛。

17. 至於約 70 所參與的公營及直資學校，教育局聯同建築署於 9 月 16 日開始進行驗水工作。直至 10 月 2 日，首批從六所學校（包括五所特殊學校及一所小學）抽取的 55 個食水樣本全部符合世衛標準。上述幼稚園及學校的驗水結果見附件四。此外，我們亦會基於經驗和數據，以及水務署領導的專責小組剛公布的初步調查結果（見下文第 28 段），研究就其他學校所需的跟進工作。

18. 教育局透過政府物流服務署（物流署）已協助約 130 間表示有需要的幼稚園訂購可減低鉛含量的濾水器。同時，教育局和建築署已於 9 月 12 日開始分批為參與的公營及直資學校安裝濾水器，直至 10 月 2 日，已完成七所小學及五所特殊學校的安裝工作。教育局和建築

---

<sup>5</sup> 當中包括 94 個在固定熱水罈出水位置抽取的食水樣本及 322 個在園內的內部供水系統抽取的食水樣本。

署會繼續為其他參與學校盡快安裝濾水器，期望可於 10 月內完成。

19. 為加強學校對如何減少鉛接觸及食水安全的認識，教育局於 8 月 21 日就有關減少鉛接觸向全港學校發出函件，提供衛生署衛生防護中心為學校制定的健康建議，其後於 8 月 27 日及 9 月 4 日再次發信予全港學校，就對應食水含鉛事宜提供最新資訊，並向學校及幼稚園派發《香港的食水供應 - 減低食水含鉛》小冊子。此外，教育局聯同衛生署和水務署於 9 月 9 日至 14 日期間為學校舉辦了八場「減少鉛接觸及食水安全」講座，共有 1 144 所學校派員出席。教育局會不時把最新資訊上載局方網頁，並已設立查詢熱線，供學校查詢有關事宜。

### **福利設施**

20. 對於為 6 歲以下而須長時間留在服務單位及飲用食水的兒童提供服務的社福單位，政府會優先安排驗水工作。社會福利署（社署）由 10 月 5 日開始分階段安排為這些服務單位在水務署的協助下，進行抽驗食水樣本，涉及服務單位約 200 個，包括日間及留宿幼兒中心、日間兒童照顧服務、兒童院、兒童之家、日間及設有住宿照顧的特殊幼兒中心。驗水結果將上載至社署網頁。如結果顯示有單位的食水含鉛量超標時，社署會立即通知衛生署，安排受影響單位的兒童、孕婦及哺乳職員進行血鉛檢測。

21. 此外，就那些位於 2005 年或以後落成的政府處所，並為 6 歲以下而須長時間留在服務單位及飲用食用水的兒童提供服務的 13 個社福單位，社署已向他們提供可減低鉛含量的濾水器。同時，社署亦已透過物流署協助共約 200 個其他受社署資助的社福單位（包括幼兒中心、院舍及日間中心），讓他們直接向供應商集體購置濾水器。在 8 月 28 日及 9 月 30 日，社署分別向所有社福單位發出衛生署衛生防護中心提供有關減少接觸鉛的健康建議及水務署提供有關安裝和使用固定熱水罈的建

議。相關建議亦已上載社署網頁。

## 醫院

22. 醫院及病房的食水測試安排是根據毒理學專家和相關專科醫生按風險評估，建議優先為有 6 歲以下長期住院的兒科病人的醫院病房進行。在 9 月 17 日和 9 月 25 日，醫管局分別在明愛醫院懷義樓四個病房<sup>6</sup>和根德公爵夫人兒童醫院，按照水務署建議的程序，合共收集四個和六個食水樣本進行化驗，化驗結果顯示所有樣本的含鉛量均符合世衛標準。醫管局將繼續安排其他公立醫院的兒科設施進行食水樣本化驗。

## 其他設施

23. 政府產業署聯同建築署已為在 2005 年或以後落成的四個政府宿舍項目抽樣驗水，所有食水樣本的含鉛量均符合世衛標準。

## 增撥和調配資源

24. 為配合以上跟進工作，水務署已增撥人手抽取食水樣本和增購測試儀器，以應付新增的驗水工作。政府化驗所亦繼續調配人手協助測試食水樣本的含鉛量，並對懷疑含鉛的喉管焊接物進行快速測試及提供其他技術支援。此外，為應付抽血及驗血的需求，醫管局已經盡力採取不同措施增加容量，當中包括在不影響醫院正常運作的情況下，增加提供抽血服務的公立醫院及節數；將血液樣本送往外國認可化驗室檢驗；引入快速的驗血儀器；以及與本港私家醫院合作，提供更多抽血及/或驗血服務。

## 調查和檢討工作

25. 除了上文提及的跟進措施外，就發現食水含鉛量超

---

<sup>6</sup> 有關病房為兒科病人提供長期住院或日間醫院服務

標的情況，行政長官會同行政會議於 8 月 13 日委任的食水含鉛超標調查委員會已開展工作。預期委員會將於委任日期起計九個月內，向行政長官提交報告。至於水務署領導的專責小組和公屋食水質量控制問題檢討委員會，已分別於 9 月 25 日和 10 月 6 日公布初步調查和中期檢討結果。各調查和檢討工作的最新進展如下。

### 食水含鉛超標調查委員會（調查委員會）

26. 調查委員會現正進行調查研訊，包括向相關政府部門就香港及公共租住房屋食水的情況以及現行監管食水水質的機制等事宜收集資料和文件。調查委員會並正收取和考慮其他與研訊有關的證據。

27. 調查委員會的聆訊將於中環炮台里一號（即終審法院舊址）進行，待裝修工作完成後，會在 2015 年 10 月 20 日開始聆訊。聆訊一般會開放予公眾人士旁聽，調查委員會會在其網頁（[www.coi-drinkingwater.gov.hk](http://www.coi-drinkingwater.gov.hk)）公布各項詳細安排，包括聆訊時間表和證人等。與此同時，調查委員會已委任代表大律師和律師，並已物色和聯絡多名本地和外國專家，以協助進一步推展工作。

### 水務署領導的專責小組（專責小組）

28. 專責小組舉行了七次會議，並到發現食水含鉛量超標的啟晴邨和葵聯邨第二期實地視察，在這兩個屋邨三條供水鏈拆除百多件內部供水系統中的部件進行測試。專責小組進行了釋出測試、物料分析、數學模擬和鉛同位素分析。專責小組於 9 月 25 日公布初步調查結果，確定啟晴邨和葵聯邨第二期的食水含鉛量超標是因為焊接位含鉛；銅合金水喉裝置雖然會釋出微量鉛，但不會導致食水含鉛量超標。專責小組提出以下改善建議：

- (a) 防止使用含鉛焊接物料及不符合規格的喉管裝置：



- (i) 提升水務工程的工地檢查及測試制度：由合資格人士（例如屋宇裝備工程師/屋宇裝備督察）進行足夠及定期的工地檢查；工程進行時對焊接位有系統地進行非破壞性的測試（例如快速鉛測試或使用 X 射線螢光光譜儀）；及抽樣測試送交到地盤的物料；
  - (ii) 要求持牌水喉匠及認可人士在新落成的內部供水系統水樣本測試中加入四種重金屬（鉛、鉻、鎳和鎳）及測試焊接位是否含鉛；
- (b) 水務監督研究使用其他喉料，避免水務工程誤用含鉛焊接物料，例如使用銀焊或在銅喉使用壓合接頭或不銹鋼喉；
- (c) 房屋委員會研究要求採用中央採購焊接物料；及
- (d) 水務監督研究檢討相關法例。

29. 專責小組爭取於十月底前提交調查報告。此外，水務署已於七月中開始推行改善措施，即時回應相關問題，當中包括水務署向所有持牌水喉匠和認可人士發出通函，如使用燒焊方法接駁銅喉管，必須呈交焊接物料無鉛證明書；在新安裝的內部供水系統的水樣本測試中加入鉛、鎳、鉻、鎳的測試；當進行內部供水系統工程視察時，持牌水喉匠須於軟焊接口進行非破壞性測試，以測度焊接物是否含鉛，確保食水安全。水務署亦會就專責小組的改善建議研究進一步的跟進工作。

### 公屋食水質量控制問題檢討委員會（檢討委員會）

30. 檢討委員會舉行了八次會議，已於 10 月 6 日向房委會主席提交了中期檢討報告，主要結果如下：

(a) 房委會就食水供應系統的品質控制的不足之處：

(i) 檢討委員會留意到《水務設施條例》規定，內部供水系統必須由持牌水喉匠負責安裝，而所有喉管等必須符合英國標準；在水務監督批准供水前，會先檢查內部供水系統以及要求測試水樣本。然而，正如專責小組指出，未能發現食水含鉛的原因，是沒有發現焊接物料含鉛，和食水樣本測試沒有包括四種重金屬。

(ii) 檢討委員會認為業界普遍對焊接物料含鉛的後果以至對食水質素影響認知不足。房委會的食水品質監管制度，亦反映了對食水含鉛問題認知不足的問題。房委會的機制措施是因應當時已知有關食水安全和品質的問題和關注而訂定的，主要集中在供水系統裝嵌的功能表現、進行水務監督要求的水樣本測試（但當時的測試範圍並不包括鉛或其他重金屬），及因應退伍軍人症的風險而為供水系統進行額外消毒。換言之，房委會過去的制度並沒有針對食水含鉛問題。

(b) 因應以上制度上的不足之處，檢討委員會同意房委會須即時引入若干改善措施，以防止日後有同類事情發生。這些措施包括在新落成的內部供水系統水樣本測試中加入包括鉛等的四種重金屬；要求總承建商提交就水喉分判商監管供水系統安裝和施工方面的管理計劃；及利用快速測試檢查焊接位有否含鉛。

31. 檢討委員會會與有關持份者繼續溝通，聆聽他們就事情的看法和改善措施的建議，不排除因應業界持份者

的意見，就以上提及的改善措施建議作出修訂，或提議額外的措施。檢討委員會計劃於年底前向房委會提交最後報告。

政務司司長辦公室  
2015 年 10 月

## 發現食水含鉛量超標的公屋項目

	屋邨項目名稱	落成年份	住宅單位總數	總承建商	抽取樣本數目	超標的樣本數目
1	葵聯邨第二期 (聯逸樓、聯悅樓)	2014	1 507	瑞安承建有限公司	44	5
2	啟晴邨	2013	5 204	中國建築工程(香港)有限公司	115	7
3	榮昌邨	2013	1 488	保華建築營造有限公司	46	1
4	牛頭角下邨第一期 (貴亮樓、貴月樓、貴顯樓、貴新樓、貴輝樓)	2012	4 238	有利建築有限公司	130	6
5	石硤尾邨第二期 (美薈樓、美亮樓)	2012	1 558	有利建築有限公司	59	5
6	東匯邨 (匯心樓、匯仁樓)	2012	1 333	保華建築營造有限公司	52	4
7	紅磡邨第二期 (紅日樓、紅昕樓、紅曜樓)	2011	1 938	中國建築工程(香港)有限公司	74	16
8	欣安邨 (欣喜樓、欣悅樓、欣頌樓)	2011	2 587	有利建築有限公司	69	5
9	彩福邨 (彩樂樓、彩善樓、彩喜樓)	2010	2 524	有利建築有限公司	90	13
10	元洲邨第二、四期 (元樂樓、元雅樓、元智樓、元禧樓、元健樓)	2008	3 533	有利建築有限公司	135	19
11	清河邨第一期 (清頌樓、清譽樓、清顯樓)	2008	3 167	有利建築有限公司	145	10

食水含鉛量符合世界衛生組織  
《飲用水水質準則》的公屋項目

	屋邨項目名稱	落成年份	住宅單位總數	總承建商	抽取樣本數目	超過世衛標準的樣本數目
1	祥龍圍邨、祥龍蒼及祥龍圍邨服務設施大樓	2015	1 358	有利建築有限公司	45	0
2	洪福邨第一、二期 (洪歡樓、洪欣樓、洪喜樓、洪樂樓、洪福商場及設施大樓)	2015	2 097	新昌營造廠有限公司	150	0
3	洪福邨第三期 (洪壘樓、洪溢樓、洪悅樓、洪昌樓、洪盛樓)	2015	2 808	有利建築有限公司		
4	水泉澳邨第一期 (清泉樓、朗泉樓、欣泉樓、喜泉樓)	2015	3 039	中國建築工程(香港)有限公司	53	0 (註)
5	美東邨 (美德樓)	2014	990	安保工程有限公司	24	0
6	怡明邨	2014	2 059	興勝建築有限公司	102	0
7	德朗邨、停車場大樓及幼稚園	2014	8 164	有利 - 新昌聯營	198	0
8	豐和邨	2013	1 607	新昌營造廠有限公司	50	0
9	長沙灣邨及長沙灣邨服務設施大樓	2013	1 390	中國建築工程(香港)有限公司	47	0

	屋邨項目名稱	落成年份	住宅單位總數	總承建商	抽取樣本數目	超過世衛標準的樣本數目
10	龍逸邨及龍逸社區會堂	2013	990	瑞安承建有限公司	35	0
11	美田邨(美全樓)及獨立大樓	2013	1 216	新昌營造廠有限公司	35	0
12	石籬(二)邨(石歡樓)	2013	839	協興建築有限公司	26	0
13	晴朗商場	2013	-	A區：中國建築工程(香港)有限公司 B區：有利 - 新昌聯營	20	0
14	石硤尾邨第五期(美益樓、美賢樓、美笙樓、美盛樓)	2012	2 496	瑞安承建有限公司	73	0
15	元洲邨第五期(元滿樓、元慧樓、元逸樓)及元謙樓(即服務設施大樓)	2012	1 486	中國建築工程(香港)有限公司	56	0
16	大本型及油塘社區會堂	2012	-	中國建築工程(香港)有限公司	8	0
17	彩福邨(彩歡樓)	2011	915	新昌營造廠有限公司	27	0
18	彩德邨(彩仁樓、彩義樓)	2011	1 586	新昌營造廠有限公司	40	0

	屋邨項目名稱	落成年份	住宅單位總數	總承建商	抽取樣本數目	超過世衛標準的樣本數目
19	葵聯邨第一期 (聯欣樓、聯喜樓)	2011	1 470	瑞安承建有限公司	41	0
20	美東邨 (美仁樓)	2010	799	中國建築工程(香港)有限公司	27	0
21	彩德邨 (彩俊樓、彩敬樓、彩亮樓、彩賢樓)及彩德商場	2011	2 704	中國建築工程(香港)有限公司	82	0
22	沙田坳邨 (和田樓、順田樓)	2011	1 278	其士(建築)有限公司	53	0
23	油麗邨第五期 (卓麗樓、雍麗樓)及停車場大樓	2011	2 002	瑞安承建有限公司	36	0
24	油麗邨第六期 (即油麗商場)	2011	-	瑞安承建有限公司	4	0
25	善明邨 (善智樓、善禮樓)	2011	1 974	瑞安承建有限公司	49	0
26	天晴邨天晴社區綜合服務大樓	2011	-	保華建築營造有限公司	24	0
27	柴灣邨 (灣畔樓、灣映樓)	2010	1 600	西松建設株式會社	46	0
28	彩德邨 (彩誠樓、彩信樓)	2010	1 462	興勝建築有限公司	69	0
29	牛頭角上邨第二、三期 (常興樓、常盛樓、常富樓、常榮樓、常康樓、常泰樓)、牛頭角上邨商場及綜合服務中心	2009	4 584	保華建築營造有限公司	124	0

	屋邨項目名稱	落成年份	住宅單位總數	總承建商	抽取樣本數目	超過世衛標準的樣本數目
30	天晴邨第三期 (晴滿樓、晴喜樓、晴悅樓)	2009	2 365	保華建築營造有限公司	65	0
31	石硤尾邨第一期 (美如樓、美映樓)	2006	2 033	保華建築營造有限公司	55	0
32	秀茂坪(南)邨 (秀好樓、秀旺樓)	2009	1 598	正宏工程有限公司	130	0
33	秀茂坪(南)邨 (秀美樓、秀德樓、秀善樓)	2009	2 397	興勝建築有限公司		
34	黃大仙上邨 (詠善樓)	2009	714	俊和建築工程有限公司	22	0
35	油麗邨第四期 (翠麗樓、康麗樓、仁麗樓)	2009	2 369	瑞安承建有限公司	121	0
36	油麗邨第三期 (盈麗樓、豐麗樓)	2008	1 598	中國建築工程(香港)有限公司		
37	碩門邨第一期 (健碩樓、美碩樓)及超級市場	2009	1 958	保華建築營造有限公司	45	0
38	藍田邨 (藍暉樓、藍泰樓、藍碧樓、藍蔚樓)	2009	3 036	瑞安承建有限公司	102	0
39	美田邨第三期 (美樂樓、美滿樓、美庭樓)及美田社區會堂	2008	2 333	興勝建築有限公司	71	0



	屋邨項目名稱	落成年份	住宅單位總數	總承建商	抽取樣本數目	超過世衛標準的樣本數目
40	天晴邨第一期 (晴碧樓、晴海樓)及 天晴社區會堂	2008	1 918	中國建築工程 (香港)有限 公司	98	0
41	天晴邨第二期 (晴彩樓、晴雲樓)、天晴 商場及天晴邨服務設施 大樓	2008	1 918	西松建設株式 會社		0
42	彩盈邨第一期 (盈富樓、盈安樓)	2008	1 598	中國建築工程 (香港)有限 公司	137	0
43	彩盈邨第二期 (盈康樓、盈樂樓、 盈順樓)	2008	2 397	中國建築工程 (香港)有限 公司		0
44	彩盈邨第三期 (即彩盈坊)	2008	-	瑞安承建有限 公司		0
45	清河邨第一期清河商場	2008	-	有利建築有限 公司	3	0
46	清河邨第二期 (清平樓、清潤樓)	2008	1 598	中國建築工程 (香港)有限 公司	54	0
47	東匯邨東頭社區中心	2012	-	保華建築營造 有限公司	1	0
48	石硤尾邨第二期服務設 施大樓	2012	-	有利建築有限 公司	6	0
49	牛頭角下邨第一期牛頭 角下邨廣場	2012	-	有利建築有限 公司	3	0
50	欣安邨欣安商場	2011	-	有利建築有限 公司	2	0

	屋邨項目名稱	落成年份	住宅單位總數	總承建商	抽取樣本數目	超過世衛標準的樣本數目
51	愛東邨(愛逸樓)	2008	716	西松建設株式會社	23	0
52	石排灣邨第二期 (碧山樓、碧園樓、碧蔚樓、碧綠樓)	2007	2 398	興勝建築有限公司	95	0
53	鯉魚門邨第二期 (鯉隆樓)	2007	799	保華建築營造有限公司	27	0
54	石籬(二)邨 (石偉樓、石怡樓)	2007	1 598	西松建設株式會社	48	0
55	清河邨第三期 (清澤樓、清朗樓、清照樓)	2006	2 397	瑞安承建有限公司	81	0
56	葵涌邨(百葵樓、合葵樓)	2008	1 983	有利建築有限公司	81	0
57	美田邨第一、二期(美秀樓、美麗樓、美景樓、美致樓)及美田商場	2005	3 164	西松建設株式會社	95	0
58	海麗邨第三期(即海麗商場)及第四期(海瑞樓)	2005	558	中國建築工程(香港)有限公司	29	0
59	葵涌邨第三期(翠葵樓、碧葵樓、綠葵樓)	2005	2 742	有利建築有限公司	84	0
60	顯耀邨(顯耀樓)	2005	799	瑞安承建有限公司	26	0
61	石蔭邨第五期(禮石樓)	2005	340	興勝建築有限公司	9	0
62	葵盛東邨(盛和樓)	2003	362	新昌營造廠有限公司	59	0

	屋邨項目名稱	落成年份	住宅單位總數	總承建商	抽取樣本數目	超過世衛標準的樣本數目
63	慈樂邨 (樂歡樓)	2003	265	中國建築工程(香港)有限公司	23	0
64	樂富邨 (樂翠樓)	1994	360	鴻運建築有限公司	16	0
65	逸東(二)邨 (美逸樓、滿逸樓、居逸樓)	2005	2 782	有利建築有限公司	108	0
66	梨木樹邨第三期 (翠樹樓、榮樹樓)及梨木樹商場	2005	1 983	協興建築有限公司	66	0
67	梨木樹邨第四期 (康樹樓、樂樹樓、健樹樓)	2005	1 918	中國建築工程(香港)有限公司	54	0
68	油麗邨第一期 (碧麗樓、秀麗樓、頤麗樓、雅麗樓、智麗樓、逸麗樓)	2005	2 550	禮頓建築(亞洲)有限公司	78	0
69	石排灣邨第一期 (碧朗樓、碧月樓、碧銀樓、碧輝樓)及石排灣商場	2005	2 877	瑞安承建有限公司	92	0
70	葵涌邨第三期葵涌商場	2005	-	有利建築有限公司	6	0
71	葵涌邨第四期(芊葵樓、芷葵樓)	2005	1 983	中國建築工程(香港)有限公司	70	0
72	葵涌邨第五期 (曉葵樓、映葵樓、旭葵樓、雅葵樓、逸葵樓)	2005	4 515	協興建築有限公司	152	0

(註)水泉澳邨在喜泉樓其中一個來自空置單位的樣本驗出含鉛量每公升14微克，稍為超出世界衛生組織的暫定準則值，其餘三座均無驗出超標樣本。水務署已在該樓宇抽取更多水樣本以確定情況，經分析後得出的結論是超標的水樣本有機會受到環境因素影響。

附件三

協助居民措施的最新進展

	公屋項目名稱	住宅單位總數	總承建商	安裝接駁喉管		安裝濾水器	
				工程開始日期	預計啟用日期	開始安裝日期	安裝進度
1	啟晴邨	5 204	中國建築工程(香港)有限公司	8月16日已開始啟用		8月26日	93%
2	葵聯邨第二期 (聯逸樓、聯悅樓)	1 507	瑞安承建有限公司	8月21日已開始啟用		8月13日	99%
3	榮昌邨	1 488	保華建築營造有限公司	9月1日已開始啟用		8月31日	97%
4	牛頭角下邨第一期 (貴亮樓、貴月樓、貴顯樓、貴新樓、貴輝樓)	4 238	有利建築有限公司	已於8月11日開始	10月內	8月20日	96%
5	石硤尾邨第二期 (美薈樓、美亮樓)	1 558	有利建築有限公司	已於8月27日開始		8月29日	96%
6	欣安邨 (欣喜樓、欣悅樓、欣頌樓)	2 587	有利建築有限公司	已於9月1日開始		8月29日	98%
7	紅磡邨第二期 (紅日樓、紅昕樓、紅曜樓)	1 938	中國建築工程(香港)有限公司	已於9月14日開始		8月26日	97%

	公屋項目 名稱	住宅 單位 總數	總承建商	安裝接駁喉管		安裝濾水器	
				工程開始 日期	預計啟用 日期	開始安裝 日期	安裝進度
8	東匯邨 (匯心樓、匯仁樓)	1 333	保華建築 營造有限公司	已於 9 月 15 日開始	10 月內	8 月 31 日	98%
9	元州邨第 二、四期 (元樂樓、元雅樓、元智樓、元禧樓、元健樓)	3 533	有利建築 有限公司	已於 9 月 29 日開始		8 月 29 日	98%
10	彩福邨 (彩樂樓、彩善樓、彩喜樓)	2 524	有利建築 有限公司	已於 9 月 19 日開始		8 月 29 日	98%
11	清河邨第 一期 (清頌樓、清譽樓、清顯樓)	3 167	有利建築 有限公司	10 月		9 月 25 日	42%

## 附件四

### 幼稚園及學校的驗水結果

(截至 2015 年 10 月 2 日公布的結果，涉及 206 間幼稚園及 6 間學校)

#### 發現食水含鉛量超標的幼稚園

	幼稚園名稱	所屬地區	抽取樣本數目	超標的樣本數目
1	香港基督教服務處觀塘幼兒學校	觀塘區	3	1
2	仁濟醫院郭子樑幼稚園	中西區	3	1

#### 食水含鉛量符合世界衛生組織《飲用水水質準則》的幼稚園

	幼稚園名稱	所屬地區	抽取樣本數目
1	博愛醫院任永賢夫人幼稚園	九龍城區	2
2	基督教香港崇真會安基幼兒學校	九龍城區	2
3	香港保護兒童會新航黃埔幼兒學校	九龍城區	2
4	香港小童群益會樂緻幼稚園（九龍灣）	觀塘區	2
5	保良局呂錦泰幼稚園	油尖旺區	2
6	香港保護兒童會中銀幼兒學校	油尖旺區	2
7	香港保護兒童會百佳員工慈善基金幼兒學校	油尖旺區	2
8	香港保護兒童會砵蘭街幼兒學校	油尖旺區	2
9	香港基督教女青年會紹邦幼兒學校	深水埗區	2
10	油麻地循道衛理楊震幼兒學校	油尖旺區	2
11	仁愛堂陳鄭玉而幼稚園	油尖旺區	2

	幼稚園名稱	所屬地區	抽取樣本數目
12	浸信會愛羣社會服務處培殷幼兒學校	深水埗區	3
13	薈色園主辦可愛幼兒園	九龍城區	2
14	保良局陳黎惠蓮幼稚園	九龍城區	2
15	天主教聖雲先幼兒學校	觀塘區	3
16	基督教香港崇真會安康幼兒學校	深水埗區	2
17	救世軍卜凱賽琳幼兒學校	油尖旺區	2
18	香港青年協會青樂幼稚園（油麻地）	油尖旺區	3
19	路德會包美達幼兒園	九龍城區	3
20	香港保護兒童會馬頭涌幼兒學校	九龍城區	2
21	聖母潔心會黃大仙幼稚園	黃大仙區	2
22	香港保護兒童會長沙灣幼兒學校	深水埗區	2
23	香港基督教服務處大坑東幼兒學校	深水埗區	2
24	保良局朱李月華幼稚園	灣仔區	2
25	聖雅各福群會麥潔蓮幼稚園	灣仔區	3
26	聖公會聖基道幼兒園（灣仔）	灣仔區	2
27	仁濟醫院蔡百泰幼稚園	荃灣區	2
28	香港基督教女青年會荃灣幼兒學校	荃灣區	1
29	路德會青衣城幼兒園	葵青區	1
30	基督教香港信義會基恩幼兒學校	中西區	2
31	香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校	中西區	2
32	明愛堅尼地城幼兒學校	中西區	2



	幼稚園名稱	所屬地區	抽取樣本數目
33	保良局慧妍雅集幼稚園	東區	2
34	路德會杏花邨幼兒園	東區	2
35	東華三院捷和鄭氏幼兒園	東區	3
36	香港保護兒童會譚雅士伉儷幼兒學校	觀塘區	2
37	基督教家庭服務中心趣樂幼稚園	觀塘區	4
38	救世軍錦田幼兒學校	元朗區	3
39	東華三院方麗明幼兒園	大埔區	2
40	基督教宣道會寶湖幼兒學校	大埔區	2
41	救世軍乙明幼兒學校	沙田區	2
42	明愛沙田幼兒學校	沙田區	3
43	中華基督教會屯門堂幼稚園	屯門區	1
44	仁愛堂劉皇發幼稚園	屯門區	2
45	世佛會觀自在幼兒學校	屯門區	2
46	路德會陳恩美幼兒園	離島區	2
47	路德會呂君博幼兒園	離島區	1
48	九龍婦女福利會幼稚園	九龍城區	2
49	保良局林丁麗玲幼稚園	九龍城區	2
50	救世軍樂民幼兒學校	九龍城區	3
51	香港保護兒童會滙豐銀行慈善基金幼兒學校	油尖旺區	2
52	香港基督教服務處雋匯幼兒學校	油尖旺區	2
53	香港西區婦女福利會幼稚園	中西區	1

	幼稚園名稱	所屬地區	抽取樣本數目
54	聖雅各福群會寶翠園幼稚園	中西區	2
55	潮陽幼稚園	中西區	2
56	香港聖公會聖西門西貢幼兒學校	西貢區	3
57	鄰舍輔導會粉嶺幼兒園	北區	1
58	新界婦孺福利會上水幼兒學校	北區	1
59	明愛打鼓嶺幼兒學校	北區	1
60	港九街坊婦女會丁毓珠幼稚園	東區	2
61	明愛香港太平洋獅子會幼兒學校	東區	1
62	中華基督教會柴灣堂幼兒園	東區	2
63	仁濟醫院方江輝幼稚園	中西區	3
64	香港基督教服務處時代幼兒學校	灣仔區	2
65	香港保護兒童會譚雅士幼兒學校	中西區	1
66	聖雅各福群會銅鑼灣幼稚園	灣仔區	3
67	東華三院伍尚能紀念幼兒園	灣仔區	3
68	香港保護兒童會維景灣幼兒學校	西貢區	3
69	香港基督教播道會聯會中國基督教播道會茵怡幼兒學校	西貢區	2
70	中華基督教會元朗堂周宋主愛幼兒園	元朗區	1
71	鄰舍輔導會元朗幼兒園	元朗區	2
72	香港聖公會夏瑞芸幼兒學校	元朗區	2
73	保良局元朗幼稚園	元朗區	4
74	新界婦孺福利會元朗幼兒學校	元朗區	1

	幼稚園名稱	所屬地區	抽取樣本數目
75	仁濟醫院林李婉冰幼稚園	元朗區	2
76	鄰舍輔導會東欣幼兒園	離島區	4
77	駿發花園浸信會幼兒學校	油尖旺區	1
78	香港東區婦女福利會黎桂添幼兒園	東區	1
79	救世軍荔枝角幼兒學校	油尖旺區	2
80	東華三院方樹泉幼兒園	東區	2
81	救世軍北角幼兒學校	東區	2
82	香港青年協會青樂幼稚園	東區	3
83	禮賢會新蒲崗幼兒園	黃大仙區	3
84	基督教香港信義會天恩幼兒學校	葵青區	1
85	香港保護兒童會深井幼兒學校	荃灣區	1
86	香港聖公會麥理浩夫人中心幼稚園	葵青區	1
87	救世軍荃灣幼兒學校	荃灣區	2
88	保良局方譚遠良幼稚園	荃灣區	2
89	花園大廈浸信會幼兒學校	觀塘區	2
90	基督教香港信義會靈安幼兒學校	觀塘區	2
91	東華三院蕭旺李滿福幼兒園	南區	2
92	基督教宣道會海怡幼兒學校	南區	2
93	迦南幼稚園（窩打老道）	九龍城區	2
94	香港浸會大學附屬幼稚園	九龍城區	2
95	太陽島英文幼稚園（卑路乍街分校）	中西區	1
96	聖安多尼中英文小學暨幼稚園	中西區	2

	幼稚園名稱	所屬地區	抽取樣本數目
97	明愛凌月仙幼稚園	中西區	2
98	港灣學校	中西區	1
99	太陽島英文幼稚園（葵興分校）	葵青區	1
100	太陽島英文幼稚園（葵景分校）	葵青區	1
101	葵涌浸信會幼稚園	葵青區	3
102	循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園	葵青區	2
103	嘉言中英文幼稚園	葵青區	3
104	鳳溪幼稚園	北區	2
105	上水培幼幼稚園	北區	1
106	金錢村何東幼稚園	北區	1
107	上水堂幼稚園	北區	2
108	聖若望英文書院	九龍城區	2
109	學之園幼稚園（海逸豪園）	九龍城區	2
110	德寶中英文幼稚園（黃埔花園）	九龍城區	1
111	宏福幼稚園	葵青區	2
112	宏福中英文幼稚園	葵青區	3
113	香港聖公會基督顯現堂幼稚園	葵青區	2
114	啟思幼稚園（青衣）	葵青區	2
115	德寶國際幼兒學校（第七期）	九龍城區	2
116	德寶國際幼兒學校	九龍城區	2
117	威廉（睿智）幼稚園	九龍城區	2
118	好時光幼兒學校（粉嶺中心）	北區	2

	幼稚園名稱	所屬地區	抽取樣本數目
119	嘉寶中英文幼稚園（粉嶺）	北區	2
120	香港五常法幼稚園	北區	2
121	偉思幼稚園	中西區	2
122	聖馬太堂幼稚園	中西區	2
123	明愛聖方濟各幼稚園	中西區	1
124	香港真光幼稚園（堅道）	中西區	2
125	HIGHGATE HOUSE SCHOOL - THE PEAK	中西區	2
126	偉思幼兒園	中西區	1
127	卓思英文學校暨幼稚園（青怡分校）	葵青區	2
128	英藝幼稚園	大埔區	2
129	美雅幼稚園（分校）	九龍城區	1
130	保良局李徐松聲紀念幼稚園	九龍城區	2
131	太陽島英文幼稚園	九龍城區	1
132	美雅幼稚園	九龍城區	2
133	美雅幼兒園	九龍城區	1
134	國民學校漢師中英文幼稚園	離島區	2
135	中華基督教會長洲堂錦江幼稚園	離島區	2
136	長洲聖心幼稚園	離島區	3
137	天主教露德聖母幼稚園	離島區	3
138	基督教安得兒幼稚園	荃灣區	1
139	慧中幼稚園	荃灣區	3

	幼稚園名稱	所屬地區	抽取樣本數目
140	基督教安得兒幼稚園（灣景）	荃灣區	2
141	聖文嘉幼稚園（荃灣）	荃灣區	2
142	栢基海韻幼稚園	荃灣區	2
143	晶晶幼稚園（屯門校）	屯門區	2
144	晶晶國際幼稚園	屯門區	1
145	啓思幼稚園（馬灣）	荃灣區	3
146	荃威幼稚園	荃灣區	2
147	海福中英文幼稚園	沙田區	2
148	英藝幼稚園（沙田）	沙田區	1
149	天主教聖保祿幼兒園	大埔區	2
150	明雅國際幼兒學校	大埔區	2
151	香港教育學院滙豐幼兒發展中心（幼稚園部）	大埔區	6
152	香港仔浸信會白光幼稚園	南區	3
153	栢基國際幼稚園	南區	2
154	啟思幼稚園（深灣軒）	南區	2
155	SOUTHSIDE KINDERGARTEN	南區	1
156	香港澳洲國際學校	九龍城區	3
157	九龍城浸信會幼稚園	九龍城區	1
158	聖三一中心幼稚園	九龍城區	2
159	九龍靈糧堂幼兒園	九龍城區	2
160	英藝幼稚園（九龍塘）	九龍城區	1

	幼稚園名稱	所屬地區	抽取樣本數目
161	英藝幼稚園（屯門）	屯門區	2
162	新一代英文幼稚園（屯門分校）	屯門區	2
163	珈琳中英文幼稚園（龍門居分校）	屯門區	3
164	真理浸信會碧濤幼稚園	沙田區	4
165	基督教香港信義會沙田信義幼稚園	沙田區	2
166	好時光幼兒學校（沙田廣場）	沙田區	2
167	小時候幼稚園	沙田區	2
168	真理浸信會榮光幼兒園	沙田區	2
169	聖馬可堂白普理幼稚園	九龍城區	1
170	太陽島幼稚園（馬頭圍分校）	九龍城區	1
171	佐敦北海幼稚園	油尖旺區	2
172	香港基督教青年會國際幼稚園	油尖旺區	2
173	明我幼稚園	東區	2
174	康傑幼稚園（馬鞍山）	沙田區	2
175	合一堂單家傳紀念幼稚園	沙田區	2
176	威寶中英文幼稚園	沙田區	1
177	威寶國際幼兒學校	沙田區	1
178	聖公會青山聖彼得堂幼稚園	屯門區	2
179	加州天地幼稚園	屯門區	3
180	美樂中英文幼稚園	屯門區	2
181	香港聖公會青山聖彼得堂青雲路幼稚園	屯門區	2
182	香港漢文師範同學會學校	油尖旺區	2

	幼稚園名稱	所屬地區	抽取樣本數目
183	深培中英文幼稚園	油尖旺區	2
184	大同新邨聖德肋撒幼稚園	油尖旺區	1
185	港澳信義會錫安紀念幼稚園	黃大仙區	1
186	路德會救恩幼稚園	黃大仙區	3
187	天主教海星幼稚園	東區	5
188	啟思幼稚園（杏花邨）	東區	2
189	循道衛理聯合教會愛華村堂幼稚園	東區	3
190	伊斯蘭徐錦享紀念幼稚園	東區	2
191	筲箕灣崇真幼兒學校	東區	3
192	香港路德會觀塘幼稚園	觀塘區	1
193	聖巴拿巴堂幼稚園	觀塘區	2
194	天主教聖雅各伯幼稚園	觀塘區	2
195	柴灣浸信會學前教育中心呂明才幼稚園	東區	4
196	嶺南幼稚園（小西灣）	東區	2
197	聖道明中英文幼稚園	東區	2
198	喜耀小西灣幼稚園	東區	1
199	晶晶中英文幼稚園（洪水橋分校）	元朗區	1
200	宏廣國際幼稚園	屯門區	3
201	美樂幼兒園（美樂花園校）	屯門區	2
202	啟思幼稚園（屯門分校）	屯門區	1
203	德寶英文幼稚園（將軍澳）	西貢區	2
204	德寶國際幼兒學校（將軍澳）	西貢區	1



食水含鉛量符合世界衛生組織《飲用水水質準則》的學校  
(由政府出資興建並於 2005 年或以後落成的公營及直資學校)

	學校名稱	所屬地區	抽取樣本數目
1	香港耀能協會賽馬會田綺玲學校(擴建部分)	大埔	9
2	觀塘官立小學(秀明道)	觀塘	9
3	香港基督教服務處培愛學校	屯門	12
4	香港扶幼會盛德中心學校	觀塘	9
5	香港心理衛生會-臻和學校	深水埗	9
6	明愛樂勤學校	元朗	7