

土木工程拓展署 分批轉介懷疑造假 混凝土磚個案予路政署	
2017年5月28日	10個
2017年5月30日	9個
2017年5月31日	85個
2017年6月1日	106個
共	210個

- 經土木工程拓展署與廉政公署溝通，在確保不影響廉政公署的調查工作底下，路政署已開始檢視懷疑造假的混凝土磚測試資料，並跟進接下來的檢測工作。

懷疑造假的混凝土磚對應的工程部份		數目	已完成檢測位置
結構位置 (共159個)  (已完成檢測位置 共13個)	建築物結構	10	3
	隧道結構	29	7
	橋樑結構	28	1
	其他	47	2
	小計	114	13
樁柱	45	0	
非結構位置 (共44個)	非結構位置	44	0
總計		203	13

- 路政署已檢視其中203個懷疑造假的混凝土磚的資料，並鎖定受事件影響的工程部份(包括159個結構及44個非結構位置)。路政署已開始優先測試有關結構位置的混凝土強度。
- 114個位於水面上或地面上的結構懷疑造假混凝土磚所對應的工程部分，我們已經完成了13個位置的打石屎槍工作，檢測的結果顯示混凝土強度全部達到要求。我們已通知土木工程拓展署有關檢測的結果。