

立法會
《2018年醫院管理局條例(修訂附表1)令》小組委員會

2018年3月7日會議的跟進事項

就小組委員於2018年3月7日的小組委員會會議上提出的各事項，我們提供補充資料如下。

有關自閉症及過度活躍症的醫學研究

2. 香港兒童醫院設有專門科研設施，如實驗室及臨床試驗中心。醫院會和香港大學及香港中文大學的醫學院緊密合作，進行兒科的基本及轉化研究。香港兒童醫院管治架構之下會成立一個科研委員會，並將設立相關機制，讓臨床人員有機會參與科研活動，具體範圍則視乎其興趣及提交的計劃而定。

3. 另外，個別公立醫院的臨床人員／團隊（以兒科及精神科為主）一直有進行自閉症及專注力不足／過度活躍症的相關研究，例如患者的腸胃及焦慮問題、虛擬實境訓練、帶氧運動的功效，以及社區支援。

兒童心理服務

4. 香港兒童醫院將設有臨床心理服務，並計劃在服務啟用的首階段開設三個臨床心理學家職位。

室內空氣質素和水質

5. 香港兒童醫院會根據環境保護署制定的「辦公室及公眾場所室內空氣質素管理指引」，在不同階段量度醫院大樓的室內空氣質素，以確保達到要求的水平。量度的範圍涵蓋12種室內空氣質素的參數，當中包括二氧化碳、一氧化碳、二氧化氮、可吸入懸浮粒子、甲醛、總揮發性有機化合物、氫氣和空氣中細菌等。而病房區域的設計參數，是根據有關國際性標準如 American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers Standard (ASHRAE Standard 170:

Ventilation of Health Care Facilities, ASHRAE HVAC Design Manual for Hospital and Clinics) 及 Health Technical Memorandum (HTM 03-01: Specialised Ventilation for Healthcare Premises)而設計。醫院會於 2018 年 3 月中開始進行室內空氣質素的初次量度。

6. 香港兒童醫院亦根據水務署通函第 2/2012 號及第 1/2015 號的要求進行抽樣測試，以監察醫院大樓的水質。測試的範圍涉及 12 種水質參數，包括酸鹼值、游離餘氯、總大腸桿菌及四種重金屬（即鉛、鎘、鉻和鎳）。所有水樣本已經由認可化驗所進行測試，水質參數測試結果符合水務署有關要求，相關測試報告亦已交予水務署存案。

污水處理

7. 根據環境保護署的要求，從香港兒童醫院排出的污水須經的處理如下：

- 廚房排出的污水會經過隔油缸設施處理後才排出地下排污系統；
- 有蓋停車場及貨車上落貨區排出的污水會經過隔油池設施處理後才排出地下排污系統；及
- 來自醫院其它地方的污水會經地下排污系統排放到公共排污系統。

香港兒童醫院會確保遵辦這些要求。

總結

8. 請委員備悉文件內容。

食物及衛生局
醫院管理局
2018 年 3 月